

**Отчёт о выполнении по плану мероприятий**

по устранению выявленных нарушений в соответствии с Предписанием № 1-10/1/1.

По результатам проведения проверки, согласно Предписанию № 1- 10/1/1 «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности», Плана мероприятий (Приложение № 1 к приказу №17 от 12.02.2021 г.)

п/п	нарушение	мероприятия	ответственный	сроки проведения
1	Лампы аварийного освещения находятся в неисправном состоянии	Приобретены и заменены неисправные лампы аварийного освещения  Проводится контроль и своевременная замена неисправных ламп аварийного освещения	Заместитель заведующего по АХЧ Калюжнер В.Н.	исполнено  постоянно
2	Отсутствие индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства на каждого дежурного	Приобретены индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства на каждого дежурного	Контрактный управляющий Чернова О.М.	исполнено

Заведующий МБДОУ № 20

12.02.2021 г.



И.П.Кошманская